planta térreo - Regional Oeste

escala 1:50

Legenda	
	2 Tomadas 2P+T padrão brasileiro 20A - 250V, circuito indicado - h= 0,45m em cx. 4x2"
	2 Tomadas 2P+T padrão brasileiro 20A - 250V, circuito indicado - h= 1,20m em cx. 4x2"
	Interruptor 1 tecla simples, retorno indicado - h= 1,20m em cx. 4x2"
	Interruptor 2 teclas simples, retornos indicados - h= 1,20m em cx. 4x2"
	Luminária de sobrepor com refletor em alumínio, para 2 lâmpadas fluorescentes tubular conforme existente no local
T370	Ponto para ar condicionado, potência e circuito indicados - h= 2,20m em cx. 4x2"
	Tubulação para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado instalado aparente sobre a laje. Fabricado em aço galvanizado leve.
	Tubulação para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado instalado no forro. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado embutido na laje. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado embutido na parede. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação para elétrica, Ø 3/4' onde não indicado embutido no piso. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Fiação Neutro/ fase/ retorno/ terra
	Tubulação EXISTENTE para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado instalado no forro. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação EXISTENTE para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado embutido na laje. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação EXISTENTE para elétrica, Ø 3/4" onde não indicado embutido na parede. Fabricado em PVC rígido anti-chama.
	Tubulação EXISTENTE para elétrica, Ø 3/4' onde não indicado embutido no piso. Fabricado em PVC rígido anti-chama.

UPA OESTE
CONTRATO DE REPASSE: 1028.086-96/2015
RGI: 16.067
ART: 3793976 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TÍTULO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

ETAPA
PROJETO PARA REFORMA

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA TÉRREO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FOLHA
ELE 01 | 01

AUTOR (ES) DO PROJETO
TECAD SOLUÇÕES INTELIGENTES PROJETOS
ALOISIO AUGUSTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
CREA MG 11.606/TD

SECRETÁRIO
ENG. AMAURY COURI

DESENHO
ALOISIO A. F. DE OLIVIERA

DATA DO PROJETO
MAIO/17

ARQUIVO
17040-EL-EX-0101-PLA-OESTE-R01 .DWG