



**Ref: Pregão Eletrônico nº 156/2020 - SEPLAG**  
**Processo nº 02604/2020**

---

Informa-se as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 156/2020 – SEPLAG:

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO.**

**4- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MICRO DATA CENTER**

**4.1.7-**

**Onde se lê:** “As portas do MICRO DATA CENTER devem ser construídas com estrutura metálica de alta resistência mecânica e painel frontal **translúcido** com isolamento térmica elevada para garantir eficiência energética e proteção contra fontes de calor elevada (fogo) por tempo mínimo até o acionamento do sistema de combate a incêndio.” “

**Leia-se:** “As portas do MICRO DATA CENTER devem ser construídas com estrutura metálica de alta resistência mecânica e painel frontal **preferencialmente translúcido** com isolamento térmica elevada para garantir eficiência energética e proteção contra fontes de calor elevada (fogo) por tempo mínimo até o acionamento do sistema de combate a incêndio.” “

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura adiada **para o dia 29.09.2020 às 09:00 h** a se realizar no endereço eletrônico **[www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)**, horário de Brasília - DF. O edital com as alterações estará disponível na CPL ou no endereço eletrônico: <http://cpl.pjf.mg.gov.br>.

Em 10 de setembro de 2020.

**Pregoeiro**  
**Comissão Permanente de Licitação**