

O autor do projeto fica responsável para repassar ao proprietário um memorial ou caderno com especificações técnicas para execução dos projetos de instalação contra incêndio e pânico, juntamente com orientações de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação, nem as especificações constantes em projeto

Será utilizado somente um P-13 em áreas com ventilação natural e que não possibilitem o acúmulo do gás, para abastecimento de ponto isolado, como copas, cozinhas particulares não industriais, sem fins comerciais, limitado a um ponto de consumo em toda a edificação com altura máxima de 12 m.

grupo moto gerador, estes deverão ser dimensionados conforme a Norma Técnica 21/2020-GBMDE - Sistema de

1,60m para a alça de manuseio e a altura mínima da base do pedestal será de 0,40m.

... não possibilitem o acúmulo do gás, para
... industriais, sem fins comerciais, limitado a um

