



NOTAS GERAIS

- 01 - ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO SERÃO DO TIPO PEAD.
- 02 - ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE DEVERÃO SER DO TIPO CORRUGADO REFORÇADO.
- 03 - OS CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5MM². OS CONDUTORES DE RETORNO SERÃO DE #2,5MM².
- 04 - OS ELETRODUTOS DE PVC E AÇO CARBONO NÃO COTADOS SERÃO DE Ø25MM E Ø20MM RESPECTIVAMENTE. JÁ OS ELETRODUTOS DE PEAD NÃO COTADOS SERÃO DE Ø30MM.
- 05 - OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DE COBRE, CLASSE 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM EPR, TEMPERATURA 90°C.
- 06 - A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO É IGUAL AO DA FASE DO CONDUTOR, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 07 - O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO.
- 08 - O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NEUTRO DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
- 09 - UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CÍRCULO.
- 10 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.
- 11 - TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
- 12 - PARA AS TOMADAS SEM INDICAÇÃO DE POTÊNCIA FOI CONSIDERADA 100 VA.
- 13 - TODOS OS ELETRODUTOS DE ELÉTRICIDADE DEVERÃO ESTAR AFASTADOS 0,50M DAS APRESENTAÇÕES DE GÁS.
- 14 - A INDICAÇÃO DE POTÊNCIA NOS PONTOS DA ILUMINAÇÃO SÃO OS VALORES ABULADOS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		
MUNICÍPIO/ÁREA:	JUIZ DE FORA/MG		
PROGRAMA:	UBS VALADARES		
TÍTULO E CONTEÚDO:	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PLANTA TÉRREO - ALIMENTADORES		
DATA:	AGOSTO/2025	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	ELE-PE-JF691-VLDR-082025-R03		FOLHA: 02/15